



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

660013, г. Красноярск,
ул. Волжская, д. 22.

(место составления акта)

09.04.2021г.

(дата составления акта)

15:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№10/ 128/1071/2021 от

09.04.2021

С 29.03.2021 по 09.04.2021 по адресу: 660013, г. Красноярск, ул. Волжская, д. 22., на основании распоряжения № РП-361-1071-о от 23.03.2021 заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора Германа П.Я., была проведена внеплановая выездная проверка выполнения предписания № 10/437 - Э от 13.09.2019 в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 272 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей». ИНН 2462019634. (далее МБДОУ №272).

Продолжительность проверки: с 29.03.2021г. по 09.04. 2021, десять рабочих дней.

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

А Заведующий Азакова А.А. 29.03.2021г; ✓
(подпись) (должность, Ф.И.О.)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку:

Государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора Крыкса Сергей Леонидович.

При проведении проверки присутствовали:

Руководитель – Заведующий МБДОУ №272-Азакова Алена Викторовна. Т. 2-66-97-02.

Заместитель заведующего МБДОУ №272 - Кандакова Елена Петровна;

Проверка выполнения ранее выданных предписаний:

Предписание № 10/437 –Э от 13.09.2019г в отношении: МБДОУ № 272. ИНН 2462019634, (МБДОУ №272 по 660013, г. Красноярск, ул. Волжская, д. 22.)

Всего пунктов предписания – 6 шт.;

Выполнено в установленный срок – 4 шт;

Не подошел срок выполнения; пунктов – 0.

Пунктов предписания, не выполненных в установленный срок – 2шт; п. № 1; №2, а именно:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования, которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
Проверка персонала и технической документации			
1.	Отсутствует ответственный за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов учреждения с IV – группой по электробезопасности.	ПТЭЭП п. 1.2.3	МБДОУ №272 Заведующий Азакова А.В.
2.	Отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов учреждения с IV – группой по электробезопасности.	ПТЭЭП п. 1.2.3	МБДОУ №272 Заведующий Азакова А.В.

НТД

1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. (ПТЭЭП, 2003г);

Запись в Журнал учёта проверок
юридического лица, проводимых органами
государственного надзора, внесена:

Азакова А.В. ✓

Крыкса С.Л.

А-

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Выводы: Не устранены в установленные сроки 2 пункта предписания № 10/437-Э от 13.09.2019г:
п. №1; п.№2.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный

инспектор Ростехнадзора

(должность, Ф.И.О.)



Крыкса С.Л.

(подпись, штамп)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:



подпись, печать

Заведующий Азакова А.В. ✓

(должность, Ф.И.О.)

Прилагаемые документы: Предписание № 10/437 – Э от 13.09.2019;

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки

*(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.